

## PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

**Číslo protokolu: EGD2025-P001**

Držitel protokolu: BENEKOV ESCO s.r.o.; Masarykova 311; Horní Benešov; 793 12;  
IČO: 09173986

Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly

Kategorie A1 a A2

Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu  
kategorie A1 a A2 – verze 01

Protokol vydaný: Laboratoř čisté energetiky, EG.D, s.r.o.

Protokol platný do: 31-12-2026

Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2025-Z001**

Výrobce zařízení: Deye

Firmware zařízení: xxxx-1091-1E08

Nastavení zařízení: EN50549\_CZ-PPDS(>16A)

Typové označení zařízení:

SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3

SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3

SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3

SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4

SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4

EG.D, s.r.o. tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích

.....

Za EG.D, s.r.o.